

**INFORMACE TIČR K NOVÝM ROZSAHŮM OSVĚDČENÍ A OPRÁVNĚNÍ PODLE NAŘÍZENÍ VLÁDY
č. 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění
jejich bezpečnosti**

Podle nové legislativy má osvědčení TIČR získané podle zákona č. 174 /1968 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 21/1979 Sb. platnost 5 let.

Rozsahy – zařazení do skupin a podskupin se bude lišit **u původních dosud platných osvědčení a nově získaných osvědčení** TIČR podle zákona 250/2021 Sb. a NV PLYN 191/2022 Sb.

Přehled původních rozsahů u osvědčení TIČR a nových rozsahů u osvědčení TIČR pro montáže a opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení:

**Rozsah osvědčení (oprávnění) TIČR do 1.7.2022
podle §2 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb. a rozlišení znaků rozsahu podle TIČR**

Tabulka 1

a	Zařízení pro výrobu a úpravu plynů
a1	Zařízení pro výrobu a úpravu plyných paliv
a2	Zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů
b	Zařízení pro skladování a přepravu plynů
c	Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice
c1	Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plyná paliva
c2	Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny
c3	Plnění nádrží vozidel (platí pouze pro oprávnění k plnění tlakových nádob na plyny)
c4	Plnění tlakových nádob k dopravě plynů (platí pouze pro oprávnění k plnění tlakových nádob na plyny)
d	Zařízení pro zkapalňování a odpařování plynů
e	Zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů
e1	Kompresní stanice
e2	Regulační stanice plynu
f	Zařízení pro rozvod plynů
f1	Domovní plynovody na plyná paliva kromě propan, butanu a jejich směsí
f2	Průmyslové plynovody na plyná paliva kromě propan, butanu a jejich směsí
f3	NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
f4	VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
f5	NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsí
f6	Rozvody technických plynů
g	Zařízení pro spotřebu plynů spalováním
g1	Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plyná paliva
g2	Kotle s výkonem 50 kW a více na plyná paliva
g3	Pece a průmyslová tepelná zařízení na plyná paliva

**INFORMACE TIČR K NOVÝM ROZSAHŮM OSVĚDČENÍ A OPRÁVNĚNÍ PODLE NAŘÍZENÍ VLÁDY
č. 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění
jejich bezpečnosti**

**Rozsah osvědčení TIČR od 1.7.2022
podle Přílohy č.3 k nařízení vlády č. 191/2022 Sb.**

Oprávnění a osvědčení obsahuje pro daný účel tyto rozlišovací znaky:

Tabulka 2

Rozsah oprávnění a osvědčení	
Skupiny a podskupiny	
A1	Zařízení pro výrobu a úpravu plyných paliv
A2	Zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů
B	Zařízení pro skladování plynů
C1	Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plyná paliva
C2	Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny
C3	Plnění a čerpání nádrží vozidel plyny
C4	Plnění tlakových nádob k dopravě plynů (platí pouze pro oprávnění k plnění tlakových nádob na plyny)
D	Zařízení pro zkapalňování a odpařování plynů
E1	Kompresorové stanice
E2	Regulační stanice plynu
F1	Plynovody v budovách na plyná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
F2	Průmyslové plynovody na plyná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
F3	NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
F4	VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
F5	NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsí
F6	Rozvody technických plynů
G1	Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plyná paliva včetně spotřebičů na vytápění nebytových prostor, mimo pecí a průmyslových tepelných zařízení
G2	Kotle s výkonem 50 kW a více na plyná paliva
G3	Pecce a průmyslová tepelná zařízení bez omezení výkonu a spotřebiče na vytápění nebytových prostor s výkonem 50 kW a více, popřípadě jiné typy spotřebičů neuvedené ve skupině G1, G2 nebo G4
G4	Stabilní plynové motory ve strojovnách, kotelnách
H	Zařízení pro vypouštění hasebních plynů

Podle nové legislativy a výše uvedené Tabulky 2 přibyly skupiny a podskupiny - montér, revizní technik, zkušební technik, (také pro oprávnění) takto:

OSVĚDČENÍ k podskupině „C3“

„C3 – zařízení pro plnění a čerpání nádrží vozidel plyny“ - v původním osvědčení TIČR je zahrnuta zkouška žadatele pod skupinou „c - resp. c1“ – zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plyná paliva“.

Otázka k Osvědčení: Musí žadatel vykonat novou zkoušku na rozšíření o „C3“ do doby platnosti jeho osvědčení?

Odpověď TIČR: **NE nemusí**, a to do doby platnosti jeho osvědčení.

**INFORMACE TIČR K NOVÝM ROZSAHŮM OSVĚDČENÍ A OPRAVNĚNÍ PODLE NAŘÍZENÍ VLÁDY
č. 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění
jejich bezpečnosti**

OPRAVNĚNÍ k podskupině „C3“ - žadatel má **ve stávajícím starém oprávnění nové „C3“** zařazeno pod skupinou „c – resp. c1“ **pro činnost montáže a opravy, revize a zkoušky zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice** (nikoliv samotné plnění nádob plyny, jako jsou plnící technických plynů, čerpací a plnicí stanice nádrží vozidel...).

Otázka k Oprávnění: Musí žadatel o nové oprávnění (ITI do 3 let a TIČR do 5 let) požádat o rozšíření o „C3“, když podkladem pro vydání oprávnění bude původní osvědčení TIČR montérů a revizních techniků bez nového „C3“?

*Odpověď TIČR: **NE nemusí**, a to do doby platnosti jeho oprávnění – Oprávnění ITI platnost do 3 let a Oprávnění TIČR do 5 let od doby účinnosti nové legislativy, tj. od 1.7.2022. Po jeho platnosti bude TIČR vyžadovat nové osvědčení se zkouškou „C3“ jako podklad pro vydání nového oprávnění TIČR na požadované činnosti.*

OSVĚDČENÍ k podskupině „G4“ – stabilní plynové motory ve strojovnách a kotelnách – **v původním osvědčení TIČR nebyla zahrnuta zkouška žadatele nikdy pod žádnou skupinou, PROTOŽE NIKDY NEBYLO TOTO ZAŘÍZENÍ POVAŽOVÁNO ZA „VYHRAZENÉ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ“.**

Otázka k Osvědčení: Musí žadatel vykonat novou zkoušku na rozšíření o „G4“ do doby platnosti jeho osvědčení?

*Odpověď TIČR: **ANO musí, pokud hodlá činnost na tomto zařízení vykonávat** (montáže a opravy, revize a zkoušky).*

OPRAVNĚNÍ k podskupině „G4“ - žadatel **nemá zařazenu ve stávajícím oprávnění tuto skupinu „G4“, resp. podskupinu**, PROTOŽE NIKDY NEBYLO TOTO ZAŘÍZENÍ POVAŽOVÁNO ZA „VYHRAZENÉ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ“.

Otázka k Oprávnění: Musí žadatel o nové oprávnění (ITI do 3 let a TIČR do 5 let) požádat o rozšíření o „G4“, když podkladem pro vydání oprávnění bude původní osvědčení TIČR montérů a revizních techniků bez „G4“?

*Odpověď TIČR: **ANO musí, a to po doplňující zkoušce rozšíření osvědčení o „G4“** a v případě, pokud hodlá činnost na tomto zařízení vykonávat.*

OSVĚDČENÍ ke skupině „H“

„H“ - zařízení pro vypouštění hasebních plynů – v původním osvědčení TIČR je zahrnuta zkouška žadatele pod skupinou „f - resp. f6“ – **zařízení pro rozvod technických plynů.**

Otázka k Osvědčení: Musí žadatel vykonat novou zkoušku na rozšíření o skupinu „H“ do doby platnosti jeho Osvědčení?

*Odpověď TIČR: **NE nemusí**, a to do doby platnosti jeho osvědčení.*

OPRAVNĚNÍ ke skupině „H“ - žadatel má **ve stávajícím oprávnění TIČR skupinu „H“ - zařízení pro vypouštění hasebních plynů zařazenu** pod skupinou „f – resp. f6 – **zařízení pro rozvod technických plynů.**“

Otázka k Oprávnění: Musí žadatel o nové oprávnění (ITI do 3 let a TIČR do 5 let) požádat o rozšíření o skupinu „H“, když podkladem pro vydání oprávnění bude původní osvědčení TIČR montérů a revizních techniků bez nového „H“?

*Odpověď TIČR: **NE nemusí**, a to do doby platnosti jeho oprávnění – Oprávnění ITI platnost do 3 let a Oprávnění TIČR do 5 let od doby účinnosti nové legislativy, tj. od 1.7.2022. Po jeho*

**INFORMACE TIČR K NOVÝM ROZSAHŮM OSVĚDČENÍ A OPRÁVNĚNÍ PODLE NAŘÍZENÍ VLÁDY
č. 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění
jejich bezpečnosti**

platnosti bude TIČR vyžadovat nové osvědčení se zkouškou „H“ jako podklad pro vydání nového oprávnění TIČR na požadované činnosti.

Další případ – stávající oprávnění a osvědčení TIČR bez omezení rozsahu:

„ŽADATEL MÁ DOSUD PLATNÉ OPRÁVNĚNÍ TIČR BEZ OMEZENÍ na všechny skupiny pro montáže a opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení podle platné legislativy před 1.7.2022.

Zároveň má ŽADATEL OSVĚDČENÍ TIČR BEZ OMEZENÍ, KTERÉ MU BUDE PLATIT JEŠTĚ 4 ROKY na montéra i na revizního technika vyhrazených plynových zařízení. V tomto osvědčení TIČR však není zahrnuta skupina „C3“ (I KDYŽ VLASTNĚ VYKONAL ZKOUŠKU POD „C1“), dále nemá „G4“ (zkouška NIKDY NEBYLA) a „H“ (I KDYŽ VLASTNĚ VYKONAL ZKOUŠKU POD „F6“).

Otázka:

Musí si žadatel rozšířit toto stávající oprávnění TIČR na montáže a opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, když ho má nyní bez omezení rozsahu?“

Odpověď:

ANO musí, a to po rozšíření osvědčení montéra, revizního/zkušebního technika PZ nejméně o skupinu „G4“. Poté mu bude vydáno nové oprávnění k činnosti, kde bude mít zase neomezený rozsah.