



TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8

STATISTIKA

za rok 2020

Statistika Technické inspekce České republiky zahrnuje kromě celkových počtů vydaných odborných a závazných stanovisek také statistickou informaci o závadách zjištěných při zahájení dozoru, závadách odstraněných během dozoru a závadách neodstraněných ani po ukončení dozoru. Všechna neposouzená zařízení jsou hodnocena jako s nedostatky, ale do níže uvedené statistiky nejsou zahrnuty.

Odborná a závazná stanoviska ve smyslu §6a odst. 1 písm. a) zákona č. 174/1968 Sb.

Počty vydaných odborných a závazných stanovisek v jednotlivých letech					
ROK	2016	2017	2018	2019	2020
Plynová zařízení	939	767	788	789	779
Elektrická zařízení	1203	1249	1452	1462	1537
Tlaková zařízení	164	158	355	152	187
Zdvihací zařízení	50	31	35	47	70
CELKEM:	2356	2205	2630	2450	2573

Záporná odborná a závazná stanoviska vydaná v jednotlivých letech					
ROK	2016	2017	2018	2019	2020
Plynová zařízení	1	1	2	4	1
Elektrická zařízení	8	4	14	6	4
Tlaková zařízení	0	2	1	0	0
Zdvihací zařízení	2	2	0	1	2
CELKEM:	11	9	13	11	7

Sumarizace odborných a závazných stanovisek za rok 2020 - s nedostatky			
	Celkový počet	z toho s nedostatky	%
Plynová zařízení	779	277	36
Elektrická zařízení	1537	483	31
Tlaková zařízení	187	13	7
Zdvihací zařízení	70	53	76
CELKEM:	2573	826	-



TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8

Vyhrazená plynová zařízení

Sumarizace zjištěných nedostatků						
Počet stanovisek: 779 Počet zjištěných nedostatků: 519						
2020	Dokumentace	Měření	Revize	Zkoušky zařízení	Vady v konstrukci, montáži	Další
Počet nedostatků	154	2	121	118	3	121

Vyhrazená elektrická zařízení

Sumarizace zjištěných nedostatků						
Počet stanovisek: 1537 Počet zjištěných nedostatků: 797						
2020	Dokumentace	Měření	Revize	Zkoušky zařízení	Vady v konstrukci, montáži	Další
Počet nedostatků	162	17	145	165	295	13

Vyhrazená tlaková zařízení

Sumarizace zjištěných nedostatků						
Počet stanovisek: 187 Počet zjištěných nedostatků: 14						
2020	Dokumentace	Měření	Revize	Zkoušky zařízení	Vady v konstrukci, montáži	Další
Počet nedostatků	13	0	0	1	0	0

Vyhrazená zdvihací zařízení

Sumarizace zjištěných nedostatků						
Počet stanovisek: 70 Počet zjištěných nedostatků: 100						
2020	Dokumentace	Měření	Revize	Zkoušky zařízení	Vady v konstrukci, montáži	Další
Počet nedostatků	33	6	26	5	26	4



TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8

Osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob ve smyslu §6a odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb.

Počty vydaných osvědčení revizních techniků za rok 2020	
Plynová zařízení	1 140
Tlaková zařízení	745
Elektrická zařízení	2 991
Zdvihací zařízení	658
CELKEM:	5 534

Počty vydaných osvědčení topičů a montérů plynových zařízení za rok 2020	
Topiči	2 149
Montéři plynových zařízení	4 377
CELKEM:	6 526

Oprávnění k odborné způsobilosti právnických osob a podnikajících fyzických osob ve smyslu §6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb.

Počty vydaných oprávnění za rok 2020	
Plynová zařízení	658
Tlaková zařízení	160
Elektrická zařízení	1 408
Zdvihací zařízení	102
CELKEM:	2 328